

Акт о выполнении технических условий

№ 904094

от « » 30 МАЙ 2016 2016 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Сетевой организацией», в лице начальника управления технологических присоединений и развития услуг Пекурова Романа Сергеевича действующего на основании доверенности № 85 от 06.02.2016г. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лесная сказка», именуемое в дальнейшем заявителем, в лице директора Егорова Владимира Вячеславовича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в дальнейшем именуемые «Стороны», оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Специалистами «Новая Москва» – филиала ПАО «МОЭСК» проведена проверка выполнения Заявителем технических условий № НМ-15-202-3524(904094/125) от 16.11.2015г. к договору о технологическом присоединении № НМ-14-354-1300(902535) от 06.11.2014 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объектов на ЗУ, расположенных по адресу: г. Москва, п. Первомайское, вблизи д. Пучково, уч.№16 с к. н. 50:26:0191402:43.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение п.11.1 – 11.7 технических условий.

3. Характеристики присоединения по техническим условиям:

- максимальная мощность без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности 400 кВт;
- максимальная мощность с учетом ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности 1030 кВт.

Перечень точек присоединения:

точка присоединения	источник питания (наименование питающих линий)	описание точки присоединения	уровень напряжения	максимальная мощность	категория надежности
1	ПС-193 «Троицкая» ф. 14	Места крепления проводников на оп. №50а к ВЛ-6 ф.19 с РП-10 «Троицкая»	6	1030	III

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий: проект электроснабжения.

5. В ходе проверки произведен осмотр (обследование) электроустановок, составлен акт осмотра (обследования) электроустановок: №---- от ----.

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями, выполнены.

Подписи сторон:

От Сетевой организации

подпись, М.П.

Пекуров Р.С.

Ф.И.О.

От Заявителя

подпись, М.П.

Егоров В.В.

Ф.И.О.